






独立行政法人国立高等専門学校機構 茨城工業高等専門学校				
事務部長	総務課長	補佐	係長	担当
				 

## 質疑回答書

業務名：茨城工業高専実習工場改修設計業務

閲覧日時・場所 令和3年2月17日(水)～2月18日(木) 8時30分から17時00分まで

茨城工業高等専門学校 ホームページ

番号	質疑事項	回答
1	当該実習工場は、昭和41年竣工との事なのですが、耐震診断及び耐震補強等の業務(構造躯体調査も含め)は、含まないと考えて良いでしょうか。	耐震診断及び耐震補強は実施済みのため含みません。
2	屋根及び外壁の改修が生じると思いますが、計画通知を伴う作業は、含まないと考えて良いでしょうか。	現在確認中であり、本業務に含まれません。なお、計画通知の手続きが必要となった場合は別途協議のうえ契約とします。
3	当該建物のCADデータは、ありますか。	当該建物の耐震改修工事及び電気・機械設備の一部改修工事のCADデータがあります。
4	業務条件概要書の「5.改修設計にあたっての留意事項(2)追加業務について」に「必要に応じて工区分割の計画を行う」とありますが、施工中の工区以外の工区の施設利用はありますか。	工区分割の計画は行わないものとします。
5	当該施設について、耐震診断は実施していますか。一補強設計および補強工事は実施済みですか。耐震診断未実施の場合は、今回業務で耐震診断を実施しますか。	耐震診断及び耐震補強は実施済みです。今回業務では耐震診断を実施しません。
6	新築時の図書設計はありますか。また、ある場合は付与頂けますか。具体的には、意匠・構造図面およびCADデータ、構造計算書を想定しています。	原図やCADデータ等の提供は可能です。
7	建替えが必要と判断した場合は建替えを提案してもよろしいでしょうか。	本事業は建替えを想定しておりません。
8	新築時の地盤調査データ等がありますか。また、付与は可能ですか。	当該建物付近の地盤調査データはありませんが、過去に構内で行われた地盤調査データの提供は可能です。

9	改修工事の内容は計画通知の手続きを伴わない範囲、つまり大規模の修繕・模様替を伴わない範囲で行うものと考えてよろしいでしょうか。	現在確認中であり、本業務に含まれません。なお、計画通知の手続きが必要となった場合は別途協議のうえ契約とします。
10	耐震診断及び耐震補強工事等は実施しておりますでしょうか。	耐震診断及び耐震補強工事は実施済みです。
11	既存の床コンクリートは土間スラブでしょうか。	土間コンクリートです。
12	既存建物の基礎構造は杭基礎でしょうか。	独立基礎です。
13	現在、構造的な不具合は確認されておりますでしょうか。	特に構造的な不具合は見受けられません。
14	改修工事中において、当該建物は使用しないものと考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。
15	工事予算額をご提示いただくことは可能でしょうか。	本業務の契約後、提示することは可能です。